

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0474/21/RF

Pratica n.1378/21

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Mobile imbottito.

prodotto da: **Flokk sp. z.o.o. – 62700 Turek (Polonia)**

denominato **Serie Trillo^{Pro} Pro Xtreme Mod. Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme**

impiegato come: **Mobile imbottito**

è attribuita in conformità alla UNI 9175 e UNI 9175/FAI la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (uno iemme)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto "Serie Trillo^{Pro} Pro Xtreme Mod. Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme" non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "Flokk sp. z.o.o." non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR.

Data: 17/11/2021

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. Fumagalli)

MI02RF02

CSI S.p.A. A SOGGERITO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.r.l.

Sede legale

Italia 20030 Senago (MI)
Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it
info@csi-spa.com
www.csi-spa.com

Sedi operative

20021 Bollate (MI)
viale Lombardia 20/B
tel. (+39) 02 38330 1
fax (+39) 02 35039 40

10028 Trofarello (TO)
via Cuneo 12
tel. (+39) 011 6493 311
fax (+39) 011 6496 041

RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0474/21/RF PRATICA n. 1378/21					
Mobile imbottito Serie TrilloPro Pro Xtreme Mod. TrilloPro 21 HST Xtreme					
D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175 / FA1 (luglio 1994)					
Descrizione: - Mobile imbottito Risoluzioni applicate: - n. 31 - Racc.Risol. n.2.4 Preparazione: -D come da UNI 9176:1998					
MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNECO			
DESCRIZIONE	PROVETTA n°.	20 sec.	80 sec.	140 sec.	
IMBOTTITURA	1°	Positivo (0 s)			
	2°	Positivo (0 s)			
RIVESTIMENTO	1°	Positivo (0 s)			
	2°	Positivo (0 s)			
IMBOTTITURA	1°				Positivo (16 s)
	2°				Positivo (31 s)
	3°				
	1°				Positivo (7 s)
	2°		Positivo (0 s)		
	3°				
Note: - SEDUTA				Classe 1.IM	
DATA 17/11/2021					
CSI S.p.A. Viale Lombardía, 20/B 20021 BOLLATE (MI)					

RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0474/21/RF PRATICA n. 1378/21					
Mobile imbottito Serie TrilloPro Pro Xtreme Mod. TrilloPro 21 HST Xtreme					
D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175 / FA1 (luglio 1994)					
Descrizione: - Mobile imbottito Risoluzioni applicate: - n. 31 - Racc.Risol. n.2.4 Preparazione: -D come da UNI 9176:1998					
MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESSO			
DESCRIZIONE	PROVETTA n°.	20 sec.	80 sec.	140 sec.	
IMBOTTITURA	1°	Positivo (0 s)			
	2°	Positivo (0 s)			
RIVESTIMENTO	1°	Positivo (0 s)			
	2°	Positivo (0 s)			
IMBOTTITURA	1°				Positivo (0 s)
	2°				Positivo (0 s)
	3°				
	1°				Positivo (0 s)
	2°				Positivo (0 s)
	3°				
Note: - SCHIENALE ANTERIORE				Classe 1.IM	
DATA 17/11/2021					
					

MODELLO F

A) AZIENDA PRODUTTRICE: Flokk sp. z o.o.

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: Serie Trillo^{Pro} Xtreme Mod. Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme

C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE: MOBILE IMBOTTITO

D) DESCRIZIONE DELLE PARTI IMBOTTITE E DEI RELATIVI COMPONENTI:

PARTE IMBOTTITA (COMPOSITO)	COMPONENTI		
	RIVESTIMENTO	INTERPOSTO	IMBOTTITURA
SEDUTA	Tessuto Xtreme 100% Poliestere 310 g/m ² Camira Fabrics Ltd HD9 4AY, United Kingdom	Assente	Poliuretano espanso CMHR Densità 70 kg/m ³ Spessore 60 mm Flokk sp. z o.o. – 62-700 Turek Poland
SCHIENALE ANTERIORE	Tessuto Xtreme 100% Poliestere 310 g/m ² Camira Fabrics Ltd HD9 4AY, United Kingdom	Assente	Poliuretano espanso CUT PU Densità 35 kg/m ³ Spessore 10 mm Flokk sp. z o.o. – 62-700 Turek Poland

E) MANUTENZIONE: "D" come da UNI 9176:1998

Data: 17/09/2021

Signature + Stamps

Waldemar Gabruś

Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu
Flokk sp. z o.o.


Piotr Zehaluk

Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu
Flokk sp. z o.o.CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20022 ROLLATE (MI)



Azienda produttrice: Flokk Sp. z o.o.

Nome commerciale: Serie Trillo^{Pro} Xtreme Mod. Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme

Vista laterale



Vista frontale



Vista alto

Tutte le misure sono espresse in mm

Data: 26/07/2021

CSI S.p.A.
Viale Leonardo da Vinci, 20/B
20077 BOLLATE (MI)

Waldemar Gabruś

Signature + Stamps

Piotr Zehaluk

Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

Azienda produttrice: Flokk Sp. z o.o.

Nome commerciale: Serie Trillo^{Pro} Xtreme Mod. Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme



PRZESZCZAJ A-A

- 1 – Rotelle Polipropilene-Poliuretano Termoindurente-Acciaio
- 2 – Base a quattro braccia in alluminio
- 3 – Ammortizzatore rotante
- 4 – Meccanismo, tipo HST
- 5 – SEDUTA – Imbottitura: Poliuretano espanso CMHR, densità 70 kg/m³, spessore 60 mm, ditta: Flokk Sp. z o.o. - 62-700 Turek Poland
- 6 – SEDUTA e SCHIENALE – Rivestimento: Tessuto XTREME: 100% Poliestere - peso: 310 g/m² – produttore: Camira Fabrics Ltd – West Yorkshire, HD9 4AY, United Kingdom
- 7 – RETRO SCHIENALE e BRACCIOLI – retro schienale 100% PP - braccioli 100% PA6
- 8 – SCHIENALE ANTERIORE – Imbottitura: Poliuretano espanso CUT PU, densità 35 kg/m³, spessore 10 mm, ditta: EUROFOAM POLSKA Sp. z o.o., Szczawińska 42, 95-100 Zgierz

Tutte le misure sono espresse in mm

Data: 26/07/2021

Waldemar Gabruś

Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

Piotr Żelazek
Signature + Stamps

Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

CSI s.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 BOLLATE (MI)

MODELLO D16

Il sottoscritto Piotr Żehaluk residente in _____
Gabruś _____ Waldemar
nella sua qualità di legale
rappresentante della Ditta Flokk sp. z o.o. sita in via Górnicza 8, 62-700 Turek, Poland DICHIARA

Sotto la propria responsabilità civile e penale, che i mobili di seguito elencati

Mod. Trillo^{Pro} 20 HST Xtreme

Mod. Trillo^{Pro} 20 ST Xtreme

Mod. Trillo^{Pro} 21 ST Xtreme

Mod. Trillo^{Pro} 30 ST Xtreme

Mod. Trillo^{Pro} 31 ST Xtreme

sono gli unici articoli che insieme al mobile imbottito denominato Serie Trillo^{Pro} Xtreme Mod.

Trillo^{Pro} 21 HST Xtreme costituiscono la serie denominata **Serie Trillo^{Pro} Xtreme**

Tutti i modelli citati sono realizzati con i medesimi componenti, danno tutti luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensioni e/o colore del rivestimento.

Si allega alla presente, per l'identificazione degli articoli della serie, la documentazione costituita da n° 10 facciate.

Data: 17/09/2021

Signature + Stamps

Waldemar Gabruś
Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

Piotr Żehaluk
Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu
Flokk sp. z o. o.

CSI S.p.A.
viale Lombardia, 20/B
20092 BOLLATE (MI)